

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении предписаний надзорных органов на 15.03.2026 года.

Наименование ОО	Наименование надзорного органа, вынесшего предписание	Выявленные нарушения за период с 01.01.2025 года по 15.03.2026	Исполнено /не исполнено, (если не исполнено, то заполнить последние 3 графы)	Ранее выявленные нарушения, которые не исполнены на текущую дату	Срок исполнения по предписанию	Планируемый срок исполнения	Действия руководителя в отношении устранения данного нарушения
МДОУ детский сад «Солнышко» пгт Спирово	Прокуратура Спировского района Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому, Спировскому, Кувшиновскому районам Управления надзорной деятельности и профилактической работы	Наружные крыльца эвакуированных выходов находятся в аварийном состоянии.	Не исполнено		10.07.2026	Июнь 2026	На имя Главы Администрации Спировского МО подано ходатайство на выделение денежных средств

	Главного управления МЧС России по Тверской области						
		Вентиляционные каналы не выходят за пределы кровли. Требуется ремонт вентиляционной системы.	Не исполнено		10.07.2026	Июнь2026	На имя Главы Администрации Спировского МО подано ходатайство на выделение денежных средств
		Не исправно состояние внутреннего противопожарного водопровода	Не исполнено		10.07.2026	Июнь2026	На имя Главы Администрации Спировского МО подано ходатайство на выделение денежных средств
		Чердачное помещение не оборудовано АПС.	Не исполнено		10.07.2026	Июнь2026	На имя Главы Администрации Спировского МО подано ходатайство на выделение

